

TEKNİK ŞARTNAME

ROTOR SPRINK – (1000 Adet)

- 1.Rotor sprinkler gövdesi ve nozulu ile birlikte olmalıdır.
- 2.Rotor Sprink en az 5-10m atışlı olmalıdır.
- 3.Rotorlar aynı gövde üzerinde tam tur ve açılı çalıştırabilme özelliğine sahip olmalıdır.

SPREY SPRINK (500 Adet)

- 1.Sprinklerin atış mesafesine göre nozul başlığı takılacaktır.
- 2.Sprinklerin atış derecesi 0°-360° arasında , rotorların atış derecesi 40°-360° arasında olmalıdır.
- 4.Sprinkler 1,0-5,0 bar arasında çalışabilmelidir.
5. Sprinkler en az 3-5 m atışlı olmalıdır.

KÜRESEL VANA (30 Adet)

- 1- 2" çapında
- 2- Demir olmalı

PUŞVİT (1/2x1/2 dış dişli dirsek) (50 adet)

PUŞVİT (1/2x3/4 dış dişli dirsek) (50 adet)